

有线充电桩设备调试

文档适用于 NP-C11-Y、NP-FCC110-Y

一、 笔记本电脑用网线直连设备网口

二、 打开 NetModuleConfig 工具



1. 点击搜索设备
2. 双击搜索到的设备，获取参数
3. 取消勾选开启 DHCP，取消获取动态 IP，配置静态 IP 地址
4. 修改目的 IP 218.75.111.110
5. 目的端口号 9196
6. 点击配置设备参数